



Regione
Lombardia

ASL Brescia

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
"Prof. Giuseppe Nardi"

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA RINA N° 28036/12/5

Direttore: Dr. Fabrizio Speziani

Via A. Cantore, 20 - 25128 BRESCIA

tel. 030-3838646 fax 030-3838469 e-mail labsan@aslbrerescia.it



LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N°1067

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

RAPPORTO DI PROVA

Pagina 1 / 1

Campione di
Prelievo in data
ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
31/07/2013

Nr. POT/59173

Ricevuto il 31/07/2013

Provenienza
Comune di Brandico VIA IV NOVEMBRE, 14 25030 Brandico

(PA0170269U0001) PUNTO ACQUA - Via Libert 25030 BRANDICO

A.S.L. BRESCIA DGD 5 distretto Orzinuovi

Rub. "PUNTO ACQUA" filtrata refrigerata


Pozzo

Acquedotto Comunale

Tec.Prev. M.Vaini

Proc.campionamento
A cura del prelevatore (La fase di campionamento non è accreditata)

Data referto
05/08/2013 11:05



DETERMINAZIONI CHIMICO-FISICHE EFFETTUATE DAL PRELEVATORE

pH 7.44

Temperatura acqua (°C) 8.6

I parametri rilevati sono a cura del prelevatore

ANALISI MICROBIOLOGICA

data inizio prova	31/07/2013	
data termine prova	02/08/2013	
Batteri coliformi (UFC/100 ml) UNI EN ISO 9308 - 1:2002 (prova normalizzata)	<1	Valore di parametro 0/100 ml
Escherichia coli (UFC/100 ml) UNI EN ISO 9308 - 1:2002 (prova normalizzata)	<1	Valore di parametro 0/100 ml
Enterococchi intestinali (UFC/100 ml) ISO 7899 - 2:2000	<1	Valore di parametro 0/100 ml

INTERPRETAZIONE DATI ANALITICI

D.L. 02/02/01 n. 31 - D.L. 02/02/02 n. 27

Non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Conforme ai valori di parametro

NOTA: Il livello di fiducia è calcolato con approccio statistico (UNI 10674:2002) e il fattore di copertura utilizzato è a livello di probabilità del 95%.

Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.

Questo laboratorio partecipa al programma VEO QMQuality in Water Analysis Scheme

Fine del Rapporto di Prova

Il Responsabile di Settore
Dr. Lina Moschini